



Bild: © Pascal Hofig

LAGEBESCHREIBUNG

Ein Unwetter zog vor wenigen Minuten über die Region. Auf einem Feld sind mehrere Strommasten umgeknickt.

EINTREFF-/LAGEMELDUNG

Formulieren Sie eine Lagemeldung entsprechend dem MELDEN-Schema per Funk an die Führungsstelle im Feuerwehrhaus:

- **Meldender:** „Hier Florian....“
- **Einsatzort:** ...an der Stromtrasse zwischen...und..., ...
- **Lageschilderung:** ...mehrere Strommasten umgeknickt, kein Personenschaden...
- **Durchgeführte Maßnahmen:** ...Einsatzstelle wird großräumig abgesperrt...
- **Eingesetzte Einheiten:** ...eingesetzten Kräfte der Feuerwehr ausreichend...
- **Nachforderung:** ...benötigen Polizei und Energieversorger. Kommen.

MANNSCHAFTSÜBUNG

- Einsatzstelle großräumig absperren
- Mindestabstand zu am Boden liegenden Stromleitungen (Erdkontakt) mind. 20 m
- Gefahrenbereich mind. 50 m
- Absperrbereich mind. 100 m

ORIENTIERUNGSFAHRT
SZENARIO E04 - UMGEKNICKTE STROMMASTEN



(PDF) Szenario E04 -
Umgeknickte Strommasten



t1p.de/4fhr

Mediensammlung
Winterschulung 2021 / 2022



t1p.de/fi8c8

OKU - Offline
Koordinaten Umrechner



oku.sfs-bayern.de